

Stavba :

OBEC HOLČÍKOVCE – STAVBY PO ZEMETRASENÍ z 09.10.2023 o 20.23hod.

Objekt :

SO – VŠETKY OBJEKTY

Objednávateľ :

OBEC HOLČÍKOVCE

STATICKÉ POSÚDENIE

„VŠEOBECNÉ OPATRENIA“

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT: **Ing. POLÁK Józef**



Prešov, 15.10.2023

ZÁK.Č.: 23-10-35

STAVBA: **OBEC HOLČÍKOVCE – STAVBY PO ZEMETRASENÍ z 09.10.2023 o 20.23hod.**

VŠEOBECNÉ OPATRENIA

OBJEKT: **SO – VŠETKY OBJEKTY**

OBJEDNÁVATEĽ: **OBEC HOLČÍKOVCE**

ZÁK.Č.: **23-10-35**

DIEL: **STATICKÉ POSÚDENIE**

Na základe obhliadky stavieb dňa 11.10., 12.10. a 14.10.2023 dávam tieto všeobecné opatrenia:

1.PORUCHY - OPATRENIA – MOŽNOSTI SANÁCIE:

- 1) Uvoľnené, popraskané omietky osekať, nová omietka jadrová vápenno-cementová, min pevnosť 5MPa + omietková oceľová sieť na cementový postrek (špric). Zvislé škáry po vyčistení je možné vyplniť tepelnoizolačnou PUR penou. Omietky opravovať postupne po izbách.
- 2) Rozvoľnené, vyosené murivo rozobrať a nahradiť novým. Prípadné nové murivo porobetón na lepiacu maltu, kotviť k existujúcemu murivu pomocou murivových spojok Ytong. Počas výmeny muriva strop podoprieť stojkami.
- 3) Praskliny v murive zostehovať – systém stehovanie muriva vid' detail v prílohe.
- 4) Uvoľnené atikové a štítové muriva (podstrešný priestor) zosilniť domurovaním zosilňujúcich rebier min 300x300mm, vo vzdialenosti po max 2,0m z porobetónových tvárnic a prepojiť s existujúcim atikovým resp. štítovým murivom (tyč $\varnothing R8-300$, resp. murivové spojky) v každej škáre.
- 5) Poškodené komíny nad strechou rozobrať a vymurovať nanovo.
- 6) Prípadne nájdené trhliny v zemi v okolí objektu utesniť ílovitým materiálom. Hlavne vo svahovitom teréne.

2.MONITORING: (V prípade malých trhlín a poškodení.)


- 21) Osadenie bodových sadrových terčov do prasklín. Zrealizuje sa do očistenie praskliny zbavenej prachu, dĺžka 50 až 100mm.
- 22) Alternatívne označenie koniec praskliny – ceruzkou, fixkou, ...
- 23) Vizuálny monitoring objektu so zaznamenaním zmien písomne.

Prešov, 15.10.2023

ZODP. PROJEKTANT: Ing. POLAK Jozef



SYSTÉM STEHOVANIA MURIVA



ØR10-1200

HMOTNOSŤ 1KS - 0,76kg

